

## Emne:

### Brand- og redningsveje i Lejre kommune



LEJRE  
KOMMUNE



Lejre Brandvæsen  
Vintapperbuen 2  
4070 Kirke Hyllinge  
Telefon: 4640 4888

Per Boye  
Beredskabschef  
Mobil: 3065 2100  
[pebo@lejre.dk](mailto:pebo@lejre.dk)

[www.lejrebrand.dk](http://www.lejrebrand.dk)

Dato: 08/2011

### Hvad siger loven vedrørende Brand- og redningsveje:

Brandvæsenet skal altid kunne komme frem til en beboelsesejendom ad en mindst 2,8 meter bred vej og skal altid kunne køre frem, så der ikke er mere end 40 meter til fjerneste indgangsdør i bebyggelsen. Samtidig skal der rundt om beboelsesejendommen med mere end 3 etager være et mindst 4 meter bredt areal til brandvæsenets vognmateriel, herunder stiger o.a.

Er der brand- og redningsveje igennem porte, skal porthøjden være mindst 3,4 meter.

Brand- og redningsveje skal kunne klare vægten fra de tunge brand- og redningskøretøjer og være markeret, hvis jordbund forholdene omkring vejen ikke er stabil. Brandvæsenets køretøjer vejer op til 18.000 kg.

### Brand- og redningsveje bør være skiltet med:

**BRANDVEJ – må ikke spærres**

### Beskrivelse:

Både brandkøretøjer og ambulancer skal kunne komme tæt på en beboelsesejendom, så der kan ske en hurtig og sikker indsats i forbindelse med brand og eller tilskadekomst. Brandvæsenet skal have mulighed for at trække deres 90 meter lange brandslanger med ind i opgange og videre ind i lejligheder, hvorfor brand- og redningsveje ikke må være spærret af oplag, biler eller andet.

Samme forhold gør sig gældende for ambulancer, der skal kunne komme tæt på indgangsdøren, så bårvejen ikke er for lang.

### Det skal du tjekke:

- Undersøg, om brand- og redningsveje er ordentligt skiltet med tydelig skrift.
- Klip hæk og buske, hvis skiltene er dækket af bevoksning.
- Hænger der grene ind over brand- og redningsvejene, skal de klippes, så der er fri passage på mindst 2,8 x 3,4 meter (Bredde x højde).
- Sørg for, at brand- og redningskøreveje altid holdes fri for parkering.
- Sørg for, at brand- og redningskøreveje altid holdes fri for sne o.a.

Det vil altid være ejendomsansvarlig der skal tilsikre at brand- og redningsveje ikke spærres og holdes fri.

Du kan altid finde regelsæt, vejledninger o.a. under [www.lejrebrand.dk](http://www.lejrebrand.dk) (Vejledninger).