

Driftjournal for forsamlingslokaler

Virksomhedens navn:
Adressen:
Dækningsområde:

Kontroller før enhver benyttelse af lokalerne:

- at alle flugtveje og flugtvejsgange er frie og ryddelige i hele bredden
- at alle flugtveje kan passeres i flugtvejsretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- at alle flugtvejsdør(e) samt nødbelysningslamper og/eller skilte er synlige
- at alle lukkeanordninger på branddøre og andre selvlukkende døre og porte er funktionsduelige
- at opslag med angivelse af det tilladte antal personer der må opholde sig i lokalerne er anbragt et synligt sted
- at alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden
- at håndsprøjter og vandspande er vandfyldte
- at personalet har modtaget instruks om det tilladte antal personer der må være i lokalerne, om ordensreglerne og om brugen samt placering af brandsluknings materiellet
- at personalet inden for det sidste år har modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen
- at inventaropstillingen er i overensstemmelse med den pladsfordelingsplan som er godkendt af brandmyndigheden

